

ПМ 75230061000205641409



## МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю  
(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск  
(ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

### ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 5/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу которому вручается предписание 1- собственник 2-арендатор 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду №2 "Сказка"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

государственный инспектор по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Жалсанова Баира Тумэновна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Заведующая МДОУ детский сад №2 «Сказка» Лавренко Наталья Павловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предп-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требование которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании МДОУ детского сада №2 «Сказка» (далее по тексту – детский сад) отсутствует помещение пожарного поста (диспетчерской), в котором должно осуществляться дежурство персонала. Кроме этого на посту должно быть установлены пожарные приборы установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре); инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(п. 56 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденные и введенные в действие Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175);	26.06.2023 г.	
2.	В здании детского сада в электрощитовой (помещение № 57 по техническому паспорту БТИ) установлен приемно-контрольных прибор системы пожарной сигнализации отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.	(п. 10 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	26.06.2023 г.	

3.	В здании детского сада в электрощитовой (помещение № 57 по техническому паспорту БТИ) от электрического щита расположен деревянный стол на расстоянии 0,7 м.	(п.п. «е») п. 35 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	26.06.20 23 г.
4.	Руководитель детского сада на объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	(п. 30 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	26.06.20 23 г..
5.	В подвальном помещении здания детского сада (помещение № 1 по техническому паспорту БТИ) хранятся горючие материалы (оборудования, мебель, доски, коробки)	(п.п. «б») п. 16 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	26.06.20 23 г.
6.	В здании детского сада (помещение № 60 по техническому паспорту БТИ) где осуществляется круглосуточное дежурство дежурного персонала отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре.	(п. 56 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	26.06.20 23 г.
7.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» СОУЭ над эвакуационными выходами на первом этаже, ведущие наружу из помещений №№5,17,34,47,43,71,74,78,84 по техническому паспорту БТИ здания детского сада	(п. 23 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 Свод правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173);	01.11.20 23 г.
8.	Дверь эвакуационного выхода, ведущем из	(п. 26 Правил	01.11.20

	зимнего сада (помещение №43 по техническому паспорту БТИ), наружу расположенного на первом этаже детского сада закрыто на замок с ключом. Запор (замок с ключом) на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.	противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	23 г.	
9.	Дверь эвакуационного выхода, ведущем из спортзала (помещение №37 по техническому паспорту БТИ), наружу расположенного на первом этаже детского сада закрыто на замок с ключом. Запор (замок с ключом) на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.	(п. 26 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	01.11.20 23 г.	
10.	Огнетушитель с порядковым номером №4, расположенный в помещении № I по техническому паспорту БТИ здания детского сада установлен на высоте более 1,5 м. до верха корпуса огнетушителя. Фактически на высоте 1,7-2м.	(п. 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	26.06.20 23 г.	
11.	Огнетушитель с порядковым номером №3, расположенный в помещении № 74 по техническому паспорту БТИ здания детского сада установлен на высоте более 1,5 м. до верха корпуса огнетушителя. Фактически на высоте 1,7-2м.	(п. 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	26.06.20 23 г.	
12.	Огнетушитель с порядковым номером №2, расположенный в помещении № 57 по техническому паспорту БТИ здания детского сада установлен на столе, а не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	(п. 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	26.06.20 23 г.	
13.	Огнетушитель с порядковым номером №5, расположенный в помещении № 25 по техническому паспорту БТИ здания детского сада установлен на полу, а не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	(п. 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	26.06.20 23 г.	
14.	Огнетушитель с порядковым номером №6, расположенный в помещении № 54 по техническому паспорту БТИ здания детского сада установлен на полу, а не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	(п. 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	26.06.20 23 г.	
15.	Первая эвакуационная дверь дверного проема ведущем наружу из коридора (помещение №34 по техническому паспорту БТИ) на первом этаже детского сада открываются на себя, а не по	(пп. д) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от	01.11.20 23 г.	

	направлению выхода из здания	16.09.2020 г. № 1479, п. 4.2.22 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194);		
16.	Первая эвакуационная дверь дверного проема ведущем наружу из спортзала (помещение №37 по техническому паспорту БТИ) на первом этаже детского сада открываются на себя, а не по направлению выхода из здания	(пп. д) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 4.2.22 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194);	01.11.2023 г.	
17.	Первая эвакуационная дверь дверного проема ведущем наружу из зимнего сада (помещение №43 по техническому паспорту БТИ) на первом этаже детского сада открываются на себя, а не по направлению выхода из здания	(пп. д) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 4.2.22 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194);	01.11.2023 г.	
18.	На пути эвакуации в помещении № 78 по техническому паспорту БТИ здания детского сада на полу перед эвакуационным выходом лежат две трубы отопления, препятствующей свободной эвакуацией людей	(пп. а) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	01.11.2023 г.	
19.	На объекте защиты (в здании детского сада) не храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененного материала (линолеум) для отделки покрытия пола на путях эвакуации, коридорах здания детского сада	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	26.06.2023 г.	
20.	В дверном проеме здания детского сада, ведущем из помещения №1 в помещение №65 (по техническому паспорту БТИ) отсутствует дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	(пп. д) п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	26.06.2023 г.	
21.	В здании детского сада при проведении капитального ремонта кровли были	(пп «а» п. 27 Правил противопожарного режима	01.11.2023 г.	

	<p>допущены проектно-технические изменения, а именно: на пути эвакуации - перед дверью эвакуационной выхода с внутренней стороны актового зала (помещение 74 по техническому паспорту БТИ) допущен перепад высот менее 45 см., площадка перед дверью установлена не а уровне с дверью. Фактически в полу установлен выступ высотой 18 см., высота дверного проёмного занижена в месте требуемого 1,90 м. фактически составляет 1,72 м.</p>	<p>РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ч.4 ст.4, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п 4.2.18, п.4.3.5, п.4.4.7 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194);</p>		
22.	<p>В здании детского сада при проведении капитального ремонта кровли были допущены проектно-технические изменения, а именно: на пути эвакуации - перед дверью эвакуационной выхода с внутренней стороны игровой (помещение 71 по техническому паспорту БТИ) допущен перепад высот менее 45 см., площадка перед дверью установлена не а уровне с дверью. Фактически в полу установлен выступ высотой 12 см., высота дверного проёмного занижена в месте требуемого 1,90 м. фактически составляет 1,78 м.</p>	<p>(пп «а» п. 27 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п 4.2.18, п.4.3.5 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194);</p>	01.11.2023 г.	
23.	<p>В здании детского сада отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения</p>	<p>(п. 23 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.4 Свод правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"</p>	01.11.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Лавренко Наталья  
Пожарная

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

обл-

(подпись)

Государственный инспектор по Краснокаменскому,  
Забайкальскому районам и г. Краснокаменск  
по пожарному надзору – инспектор  
отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам  
и г. Краснокаменск управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Забайкальскому краю  
лейтенант внутренней службы

Жалсанова Баира Гүмэновна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы  
Инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 8700701051007098507999771269575087334487065371

Владелец Лавренко Наталья Павловна

Действителен с 06.07.2023 по 05.07.2024